

Perréal

Batiment	VMC	Niveau	Type de bouche BAP Color Aldes				Débit totale théorique en m³/h par VMC		Extracteur installé	Piège à son	Travaux demandés
			30m³/h	60m³/h	90m³/h	120m³/h					
A	Chambres	Rez de galerie	8	16	4	0	1560	3120	Aldes VEC 382	France air SC10 DN 500 sans noyau	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	7	15	5	0	1560				
	Sanitaires	Rez de galerie	2	0	0	1	180	360	Aldes Vekita 4508	Non	Remplacement extracteur
		Etage	2	0	0	1	180				Remplacement extracteur
	Offices	Rez de galerie	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
		Etage	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
E	Salons	Rez de galerie	deux bouches 525m³/h				1050	1050	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
		Etage	deux bouches 525m³/h				1050	1050	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
B	Chambres	Rez de galerie	6	18	4	0	1620	3240	Aldes VEC 382	France air SC10 DN 500 sans noyau	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	9	18	3	0	1620				
C	Chambres	Rez de galerie	9	15	4	0	1530	3120	Aldes VEC 382	Non	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	11	13	4	1	1590				
	Sanitaires	Rez de galerie	2	0	0	1	180	360	Aldes Vekita 4508	Non	Remplacement extracteur
		Etage	2	0	0	1	180				Remplacement extracteur
	Offices	Rez de galerie	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
		Etage	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
F	Salons	Rez de galerie	deux bouches 525m³/h				1050	1050	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
		Etage	deux bouches 525m³/h				1050	1050	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
D	Chambres	Rez de jardin	1	3	5	1	780	3090	Aldes VEC 382	Non	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Rez de galerie	9	16	3	0	1500				
		Etage	9	16	4	0	1590				
H	Chambres	Rez de jardin	deux bouches 350m³/h				700	700	Aldes VEC 240	Non	Remplacement extracteur
		Rez de galerie	5	13	7	0	1560	3180	Aldes VEC 382 C	France air SC10 DN 500 sans noyau	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	7	16	5	0	1620				
I	Administratifs	Rez de galerie	9	4	1	0	600	1170	Aldes C.VEC 2500R	Oui	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	6	5	1		570				
	Salons et salles à manger	Rez de galerie	deux bouches 300m³/h + une 330m³/h				930	930	Aldes C.VEC 1500R	Oui	Remplacement extracteur
		Etage	deux bouches 330m³/h				660	660	Aldes C.VEC 1500R	Oui	Remplacement extracteur
	Salons et salles à manger	Rez de galerie	trois bouches 300m³/h				900	900	Aldes ventilateur de gaine Ø250	Oui	Remplacement extracteur
		Etage	trois bouches 300m³/h				900	900	Aldes ventilateur de gaine Ø250	Oui	Remplacement extracteur
		Rez de galerie	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes C.VEC 1500R	Non	Remplacement extracteur
		Etage	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes C.VEC 1500R	Non	Remplacement extracteur
J	Chambres	Rez de galerie	5	13	7	0	1560	3270	Aldes VEC 382 C	Oui	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Etage	10	17	3	1	1710				
K	Chambres	Rez de jardin	1	2	3	0	420	3480	Aldes VEC 382	France air SC10 DN 500 sans noyau	Remplacement extracteur + PAS + Bouches
		Rez de galerie	12	11	5	0	1470				
		Etage	9	11	6	1	1590				
	Salons	Rez de galerie	deux bouches 200m³/h				400	400	Aldes Vekita 4508	Non	Remplacement extracteur
		Etage	deux bouches 200m³/h				400	400	Aldes Vekita 4508	Non	Remplacement extracteur
	Offices	Rez de galerie	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes C.VEC 1500R	Non	Remplacement extracteur
		Etage	Une hotte 800m³/h				800	800	Aldes C.VEC 1500R	Non	Remplacement extracteur