UNITE DE SOINS

GYNECO_OBSTETRIQUES

BLOC OPERATOIRE

PREPARATION A.S.D.

RACCORD AVEC PLAN N° 1011

ZONE A

ZONE C

RACCORD AVEC PLAN N° 1014

ZONE E

ZONE C

ZONE D

RACCORD AVEC PLAN N° 129.

DETAIL ATTENTES PAILLASSES Arrivées au sol

DETAIL ATTENTES PAILLASSES Arrivées en plinthe

NOTE :

NOTA :

Chute EP	PVC
Chute EU	Fonte manchonnée
Chute EV	Fonte manchonnée
Chute EU Fonte H	Fonte H
Chute EU Laboratoire et Stérilisation paillasses	Polypropylène haute densité
Colonnes EV, E.C.S.B.	PVC pression
Colonnes sèches	Tube acier galvanisé
Siphon de sol	
Collecteur EP	Fonte manchonnée
Collecteur EU	Fonte manchonnée
Collecteur EV	Fonte manchonnée
Collecteur EU Laboratoires	Polypropylène haute densité
Collecteur Eaux Grasses	Fonte type H
Collecteur EU et Siphonnés	Fonte type H
Réseau colonne sèche	Acier galvanisé
Réseau EV toiture	PVC pression
Réseau EV colonne 8"	PVC pression
Réseau EV colonne 12"	PVC pression
Réseau E.C.S 15/6"	PVC pression HTA
Réseau E.C.S 60/6"	PVC pression HTA
Réseau bouclage E.C.S 15/6"	PVC pression HTA
Réseau bouclage E.C.S 60/6"	PVC pression HTA
Réseau RIA	Acier galvanisé
Réseau vacuum	PVC pression
Réseau appoy ventilation	Cuivre

Nota :
- Repères : de A à Z ; colonnes EU et EV
  de A à Z ; colonnes EP
- Les détails de colonnes indiquées sur le plan sont repérées en colonne 1969.
  Ces cotes sont à vérifier à partir du sol fini du niveau considéré.
  Niveau sol fini 1969
  Niveau sol fini 1969
- Ce plan est établi conformément aux installations présentes au marché.
- Prévoir toute modification concernant INTERNATIONALEMENT le plan de repérage
  réservée au B.E.
- Les colonnes montantes sont équipées de
  - EV : au pied, vannes avec robinet
  - EU : siphonnées
  - E.C.S. : au pied, vannes avec robinet
  - EP : bouchon à purgeur automatique
  - E.C.S. : au pied, vannes avec robinet et purgeur automatique

Note : Pour les diamètres en gaines techniques se reporter au schéma des colonnes 13.C.SC.056

NOTA : L'ORIGINE 1000 DES NIVEAUX REPRÉSENTE 1.85 ... 11.A.NS CORRESPOND AU NIVEAU 36.17 ...

N°	DATE			
A				

NOUVEL HOPITAL DE BEZIERS

CONDUCTEUR D'OPERATION :	D.D.A.F. de l'HERAULT	34000 MONTPELLIER
MAITRISE D'OEUVRE : ARCHITECTES OMCON	VALENTIN TOUSSETZIGRADBOW	91880 CORBEIL ESSONNE
	S.C.P. CROUZET MICHEL TOURRE	34000 MONTPELLIER
B.E.T. OMCON :	SMET - S.L.I.	34000 MONTPELLIER
BUREAU DE CONTROLE :	APAVE	34070 LATTES
PILOTAGE/COORDINATION :	S.C.O.	31000 TOULOUSE

1/50

N° 13 C +3 036

D.O.E. Zone C PLOMBERIE Niveau +3 EXECUTION

LAURENT BOUILLET ENTREPRISE
90, Rue du Mas de Portaly 34000 Montpellier
THERMATIC
Z.I. Rodez 12850 Onet le Chateau

N°	date	modifications
A	26.07.93	Eau adoucie EP 8" en colonne 8 C
B	30.03.95	suite marché SMET (op 06.12 des C3.M)
C	08.08.96	Mise à jour suivant Exécution
D	27.10.96	Mont. Lab. Dialyse
E		
F		
G		
H		

Dessiné S.C.O. Le

VISA B.E.T.

VISA ARCHITECTE

Dessiné S.C.O.