ACCES BLOC

HALL DE SERVICE
177.72m2
HSFP 2.38

54.30 NGF

02 ES n°2
2.21m2

SAS 9.02m2 01 OP n°41

SRI.3 4.00m2 01 BE n°19

STOCK 8.69m2 01 BE n°19

CCP 22.28m2

Sanit.H 4.33m2 01 BE n°20

Chambre de garde 14.83m2 01 BE n°2

ACCES MALADES COUCHES

64.69m2

Ménage 2.70m2 01 BE n°18

SAS 01 BE n°12

BOX 10.55m2 01 OP n°43

HSFP 2.72

Vest2 m2 01 BE n°10

Bureau 1 Infirmier 14.73m2 01 BE n°9

Bureau 2 Consultations 14.74m2 01 BE n°8

Détente Pers 9.26m2 01 BE n°7

Bureau Consultation 11.98m2 01 BE n°3

Secrétariat 17.10m2 01 BE n°4

PH.Metrie 11.33m2 01 BE n°6

ECHO 11.33m2 01 BE n°5

Malades couchés

Attente

Gare teledoc

Tremie Teledoc

01 CG n°1

01 GA n°8

01 GA n°7

Bain 6.04m2

MC1

J.D

EDL

PRO

LEGENDE AERAULIQUE
Réseaux

Réseau aéraulique soufflage
Réseau aéraulique reprise
Réseau aéraulique VMC
Réseau aéraulique Extraction rigidifié en PVC
Capot coupe feu hélicommandé
Capot coupe feu hélicommandé en toiture
Capot coupe feu autocommandé en toiture
Réseau aéraulique soufflage flexible Ø75
Réseau aéraulique reprise flexible Ø75
Gaine préisolée sur un flexible coupe feu 2h également indiqué par la mention EI 2 2h GAINES FLOCAIRE CF
Trappe de visite ETH
Trappe de nettoyage ITM

LEGENDE AERAULIQUE
Organes équilibrage

	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	Ø355	Ø400
Modèle de régulation à débit fixe Marque : TROX – Type : VFL	63	63	63	63	63			
Modèle de régulation variable à débit variable Marque : TROX – Type : VN								

LEGENDE AERAULIQUE
Diffuseurs

Diffuseur type bouche circulaire utilisé en soufflage
- FRANCE AIR / Type : AER15

Diffuseur Soufflage carré faux plafond à fente perforée avec plénum Hygro
- ALIZE / Type : SC 36A-R

Diffuseur type bouche circulaire utilisé en extraction Marque FRANCE AIR / Type : AER15

Diffuseur type bouche circulaire utilisé en reprise Marque FRANCE AIR / Type : AER15

Grille de reprise faux plafond en aluminium à quadrillage fine shelf

Grille de reprise faux plafond en aluminium à quadrillage fine shelf
- FRANCE AIR / Type : GAP 1B
- 600x300 Référence grille Plénum 600*300

FRANCE AIR / Type : RFL600 / 1B

LEGENDE HYDRAULIQUE
Réseaux

Représentation	Abréviation	Nature du réseau
	AERO-COND	Tuyauterie Aérocondenseur
	EG CTA	Tuyauterie Eau Glacée CTA
	EC CTA	Tuyauterie Eau Chaude CTA
	EG - TER	Tuyauterie Eau Glacée Terminaux Batteries terminales et cassettes
	EC - TER	Tuyauterie Eau Chaude Terminaux Batteries terminales et cassettes
	EC - RAD	Tuyauterie Eau Chaude Terminaux Radiateurs
	Cond	Evacuations condensats

Retour réseau hydraulique
Aller réseau hydraulique

LEGENDE Hydraulique
Panoplie de distribution ces batteries terminales

Vue en plan
Aller
Retour

Unités Terminales de Climatisation

Batterie d'appoint 2 tubes Chaud
- Type : BAT-CH
- Ref DAF n°2161

Batterie d'appoint 4 tubes Chaud/Froid
- Marque : SPIREC
- Type : BAT-CSF
- Ref DAF n°2151

Cassette plafonnière
- Marque : CIAT
- Type : VELODY taille 43 et 123
- Ref DAF n°2190

UI type plafonnier avec double bac de condensats
- Marque : CIAT
- Type : MAJOR 2 horizontaux
- Ref DAF n°2190

Radiateur eau chaude
- Marque : FINEMETAL
- Type : REGANE 3000
- Ref DAF n°2210

Lot 15-PB LEGENDE Sanitaire

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

DIRECTION
DES
SERVICES
TECHNIQUES

MONTIMARAN
R-1
Service Anesthésie
C.V.C.

Indice	Modification	Date	Réalisé par :
A	Projet	28.06.2022	St.VERK
Dessiné par : Stéphane VERK	Vérifié par	Approuvé par: 28.06.2022 date:	Echelle 1:50

montimaran_r-1_dst_service anesthésie