ACCES BLOC

HALL DE SERVICE
177.72m2
54.30 NGF
HSFP 2.39

02 ES n°2
2.21m2

Gare teledoc

01 GA n°8

01 GA n°7
Bain
6.04m2

01 CG n°1

DEF

MC1

Procto
14.83m2
01 BE n°2

SAS
9.02m2
01 OP n°41

SRI.3
4.00m2
01 BE n°21

STOCK
8.63m2
01 BE n°19

Sanit.H
4.33m2
01 BE n°20

ACCES MALADES
COUCHES
01 BE n°1

64.09m2

Attente
Malades couches

Menage
2.70m2
01 BE n°18

G.T Elec

SAS
-
01 BE n°12

HSFP
2.72

BOX
10.55m2
01 OP n°42

BP247
PORTE COULISSANTE

Vest2
-m2
01 BE n°10

Bureau 1
Infirmier
14.73m2
01 BE n°9

Bureau 2
Consultations
14.74m2
01 BE n°8

Detente Pers.
9.26m2
01 BE n°7

PH Metrie
11.33m2
01 BE n°6

ECHO
11.33m2
01 BE n°5

Secretariat
17.10m2
01 BE n°4

Bureau
Consultation
11.98m2
01 BE n°3

J.D

ST

F6 F5 F5 F1

chassis pompiers

EDL

LEGENDE

LUMINAIRES

Type 1 - Luminaire encastré 4x14w à optique paraoolique basse luminance en alu

Type 2 - Luminaire encastré 4x14w à grille avec réflecteur en alu

Type 3 - Luminaire saillie 4x14w à grille avec réflecteur en alu

Type 4 - Luminaire encastré 4x14w étanche

Type 5 - Luminaire saillie étanche 2x49w

Type 6 - Projecteur étanche avec lampe IM 250w

Type 7 - Projecteur étanche lampe IM 70w

Type 8 - Spo: encastré 2x26w IP44

Type 9 - Rail 3 allumages

Type 10 - Projecteur sur rail avec lampe IM 70w

Type 11 - Hublot anti vandale 2x26w

Type 12 - Spot encastré 2x26w

Type 13 - Apolique lavabo 14w ht:1.60m

Type 14 - Spot encastré 2x13w

Type 15 - Spot encastré 60w

Type 16 - Suspensior métal verre 1x42w

Type 17 - Hublot 1x16w

Type 18 - Hublot étanche

Type 19 - Luminaire encastré étanche salle blanche 2x36w

Type 20 - Gaine tête de lit simple avec éclairage direct/indirect 18 et 58w équipée de:
- 2 PC 2P+T 10/16A
- 1PC 2P+T 10/16A ondulée avec détompeur
- 1 Prise RJ45
- 1 poire de commance avec appel malade, commande éclairage et commande volet roulant
- Réservations pour fluides médicaux
Nota: Arrivée des câbles par le faux plafond
Fourniture de la colonne (lot 20)

Type 20bis - Gaine tête de lit double avec éclairage direct/indirect 18 et 58w équipée de:
- 4 PC 2P+T 10/16A
- 2PC 2P+T 10/16A ondulée avec détompeur
- 2 Prise RJ45
- 2 poires de commande avec appel malade, commande éclairage et commande volet roulant
- Réservations pour fluides médicaux

Type 21 - Veilleuse encastré 5w

Type 22 - Apolique décorative 2x24w ht:2.20m

Type 23 - Apolique décorative 1x24w ht:2.20m

Type 24 - Luminaire encastré 5rect/indirect 2x55w
G - Ballast hf/ graduable

Type 25 - Luminaire encastré 6x14w étanche

ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc de sécurité autonome de balisage NP 45m.

Bloc de sécurité autonome d'ambiance NP 400m.

Bloc de sécurité autonome de balisage étanche NP 45m.

Bloc portatif

APPAREILLAGE

Simple allumage encastré IP31 IK04
Va et vient encastré IP31 IK04
Bouton poussoir lumineux encastré IP31 IK04
Simple allumage étanche encastré IP55 IK07
Va et vient étanche encastré IP55 IK07
Bouton poussoir lumineux encastré étanche IP55 IK07
Simple allumage étanche saillie IP55 IK07
Va et vient étanche saillie IP55 IK07
Bouton poussoir lumineux saillie étanche IP55 IK07
Simple allumage "anti-bactérien" encastré IP31 IK04
Inter automatique infrarouge
Détecteur de mouvement 360° en plafond
Commande M/D volet roulant IP55 IK07
Commande M/D volet roulant IP31 IK04
PC 2P+T 10/16A "MEDICALE" encastré IP41 IK04
PC 2P+T 10/16A encastré IP41 IK04
PC 2P+T 10/16A étanche encastré IP55 IK07
PC 2P+T 10/16A étanche saillie IP55 IK07
PC 2P+T 10/16A "anti-bactérien" encastré IP41 IK04
PC 2P+T 10/16A circuit ondulé encastré IP41 IK04
PC 2P+T 10/16A circuit ondulé "anti-bactérien"encastré IP41 IK04
Voyant rouge surchauffe ocal transformateur blocs

H=1.10ml à l'axe
H=1.00ml à l'axe
H=0.40ml à l'axe (dans les bureaux)

Poste de travail 2x8 modules IP41 IK04 équipé de : 2 RJ45 info - 1 RJ45 téléphone - 3 PC normales

Poste de travail 2x6 modules IP41 IK04 équipé de : 1 RJ45 info - 2 PC normales

Poste de travail 2x6 modules IP41 IK04 équipé de : 1 RJ45 info 1 RJ téléphone- - 1 PC normale

H=0.40ml à l'axe (dans les bureaux)

Poste de travail 2x6modules IP41 IK04 équipé de : 2 RJ45 info - 1 RJ45 téléphone - 2 PC ondulées

Alimentation colonne technique verticale double équipée de:
- 8 RJ45 info
- 6 PC normales
- 6 PC ondulées
- Prises fluides médicaux
Nota: Arrivée des câbles par le faux plafond
Fourniture de la colonne (lot 20)

Alimentation colonne technique verticale simple équipée de :
- 4 RJ45 info
- 3 PC normales
- 3 PC ondulée
- Prises fluides médicaux
Nota: Arrivée des câbles par le faux plafond
Fourniture de la colonne (lot 20)

Attente électrique pour VC

Attente électrique pour volet roulant ou store

Attente électrique pour SM

Tableau électrique pour cnambre

Tableau électrique

Arrêt d'urgence coup de poing. h=1.30ml à l'axe

Coffret type chaufferie (Coupure Force-Lumiere)

Attente électrique pour bras chirurgien équipée de:
- 5 PC ondulée
- 5 PC normales
- 1PC 2P+T 20A
- 3 RJ45

Attente électrique pour bras anesthésiste équipée de:
- 4 PC ondulée
- 4 PC normales
- 4 RJ45

ACCES BLOC

HALL DE SERVICE
177.72m2
54.30 NGF
HSFP 2.39

02 ES n°2
2.21m2

Gare teledoc

01 GA n°8

01 GA n°7
Bain
6.04m2

01 CG n°1

DEF

MC1

Chambre de garde
14.83m2
01 BE n°2

SAS
9.02m2
01 OP n°41

SRI.3
4.00m2
01 BE n°21

STOCK
8.63m2
01 BE n°19

Sanit.H
4.33m2
01 BE n°20

ACCES MALADES
COUCHES
01 BE n°1

64.09m2

Menage
2.70m2
01 BE n°18

G.T Elec

SAS
-
01 BE n°12

HSFP
2.72

BOX
10.55m2
01 OP n°42

BP247
PORTE COULISSANTE

Vest2
-m2
01 BE n°10

Bureau 1
Infirmier
14.73m2
01 BE n°9

Bureau 2Px
14.74m2
01 BE n°8

Armoire

Bureau 4Px
et/ou salle réunion
18.50m2
01 BE n°7

Bureau 2Px
11.33m2
01 BE n°6

Bureau 2Px
11.33m2
01 BE n°5

Bureau 4Px
17.10m2
01 BE n°4

Bureau 2Px
11.98m2
01 BE n°3

J.D

ST

F6 F5 F5 F1

chassis pompiers

PRO

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

DIRECTION
DES
SERVICES
TECHNIQUES

MONTIMARAN
R-1
Service Anesthésie
Courants faibles

A	Projet	28.06.2022	St.VERK
Indice	Modification	Date	Réalisé par :
Dessiné par : Stéphane VERK	Vérifié par	Approuvé par: 28.06.2022 date:	Echelle 1:50
montimaran_r-1_dst_service anesthésie			