ACCES BLOC

HALL DE SERVICE
177.72m2
HSFP
2.38

54.30
NGF

02 ES n°2
2.21m2

Procto
14.83m2
01 BE n°2

ACCES MALADES
COUCHES
01 BE n°1

64.09m2

SAS
9.02m2
01 OP n°41

SRI.3
4.00m2
01 BE n°21

STOCK
8.63m2
01 BE n°19

Sanit.H
4.33m2
01 BE n°20

Menage
2.70m2
01 BE n°18

G.T Elec

HSFP
2.72

BOX
10.55m2
01 OP n°42

SAS
-
01 BE n°12

Gare
teledoc

Tremie Teledoc

01.CG n°1

DEF

MC1

01 GA n°8

01 GA n°7

Bain
6.04m2

Bureau
Consultation
11.98m2
01 BE n°3

Secretariat
17.10m2
01 BE n°4

ECHO
11.33m2
01 BE n°5

PH Metrie
11.33m2
01 BE n°6

Attente
Malades couches

Detente Pers.
9.26m2
01 BE n°7

Bureau 2
Consultations
14.74m2
01 BE n°8

Vest2
-m2
01 BE n°10

Bureau 1
Infirmier
14.73m2
01 BE n°9

J.D

EDL

PRO

## LEGENDE FLUIDES MEDICAUX

Colonne montante
Colonne descendante
Colonne montante à travers dalle
Colonne descendante à travers dalle
Détendeur
Détendeur sous coffret
Sens d'écoulement
Noeud
Pot piège vide
$O^2$
$N^2O$
$CO^2$
AIR MED 4b
AIR MED 8b
Air SEGA
VIDE MED
Prise numérotée
Vanne
Vanne sous coffret
REPORT D'ALARME 25x6Ht
BOITIER D'ALARME 22x17Ht

PRIMAIRE / secondaire
$O^2$
$N^2O$
$CO^2$
AIR MED 4b
AIR MED 8b
SEGA
VIDE
REJET SEGA
REJET PROD.
ASPI. PROD.

LISTE DES ABREVIATIONS

| | |
|---|---|
| $O_2$ | OXYGENE |
| $N_2O$ | PROTOXYDE D'AZOTE |
| ACM4 | AIR COMPRIME MEDICAL 4bar |
| ACM8 | AIR COMPRIME MEDICAL 8bar |
| ACL5 | AIR COMPRIME LABORATOIRE 5bar |
| ----(S) | RESEAUX SECONDAIRES |
| ----(P) | RESEAUX PRIMAIRES |
| VM | VIDE MEDICAL |
| PGTL | PRISE SUR GAINE TETE DE LIT |
| PMS | PRISE MURALE EN SAILLIE |
| VA | VANNE BOUCHONNEE EN ATTENTE |
| PGE | PRISE SUR GAINE ENCASTREE |
| BA | BRAS ARTICULE ANESTHESIE |
| BC | BRAS ARTICULE CHIRURGIE |
| PT | PANNEAU TECHNIQUE |
| PO1 | POUTRE SALLE DE REVEIL-2 POSTES |
| PO2 | POUTRE SALLE DE REVEIL-1 POSTE |
| EO | ECLAIRAGE OPERATOIRE |
| PS | PAILLASSE SECHE |
| PH | PAILLASSE HUMIDE |
| PO | PAILLASSE OFFICE ALIMENTAIRE |
| AMV | ARMOIRE MULTI-VANNES |

GAINE FM EN MATERIAU M0, RECOUPEE AU PLANCHER ET PLAFOND
AVEC PORTE D'ACCES AVEC OCCULUS VITRE

NB: Les plans sont réalisés en considérant l'absence de zone protégée.

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

DIRECTION
DES
SERVICES
TECHNIQUES

# MONTIMARAN
# R-1
# Service Anesthésie
# Fluides Médicaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| A | Projet | 28.06.2022 | St.VERK |
| Indice | Modification | Date | Réalisé par : |
| Dessiné par : Stéphane VERK | Vérifié par | Approuvé par: 28.06.2022 date: | Echelle 1:50 |
| montimaran_r-1_dst_service anesthésie | | | |