

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|
|  | Matériel | | Qté | Semaine | Numéro |
| | LA-CHB-TAERO1 TOUR AERO 3 | | 1 | 2022-47 Sem. du 21/11/2022 | 167275 CLO  |
| CVC CMM LARO | Gamme | Planning | Localisation | | |
| | CHB TAR | LA-CHB-EG A A F TA | FRANCE/34/BEZIERS/CH BEZIERS/SITE MONTIMARAN/PROD EG ZONES A => F + BTN | | |

Remarque liée à la localisation : LT04

Centre Technique : CVC/PROD. CHAUD & FROID/PRODUCTION FROID/TOUR AERO

Centre Financier : LARO/CH BEZIERS/P2/LA210015-2

MARQUE : : EVAPCO Europe BVBA ; TYPE : : LSWA 58B ; REFERENCE : : 13-624572 ; Libre Texte 4 : 88m3/h

->Père : LA-CHB-0100 GROUPE FROID N3 - Qté : 1

Remarque matériel : . Pompe : Marque : CALPEDA

Type : NM4 80/16 A - R

Puissance moteur : 1.5 KW

. Ventilateur : Puissance moteur : 18,5 KW / 4.8 KW

Fréquence Mensuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- Contrôle fonctionnement de déconcentration auto (y compris comptage)
- Contrôle herse répartition eau
- Graissage des paliers
- Vérification de la protection anti - corrosion
- Vérification d'alimentation en eau
- Vérification fonctionnement general de la TAR
- Vérification tension courroies

Fréquence Quinzaine

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- Relevé d'un compteur de Fluide:Compteur d'eau de remplissage CHB MONTIMARAN TAR 3 (Type:Consommation d'Eau) (Unité:m3) (Premier Relevé) 10 237,000
- Relevé d'un compteur de Fluide:Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 3 (Type:Consommation d'Eau) (Unité:m3) (Premier Relevé) 605,000
- Mesure à réaliser:Conductivité CHB MONTIMARAN TAR 3 (Type:conductivité) (Unité:µ S cm) (Borne min.:700et Borne max.:1200) (Première Mesure) 4,0
- Mesure à réaliser:REDOX CHB MONTIMARAN TAR 3 (Type:REDOX) (Unité:mV) (Borne min.:600et Borne max.:700) (Première Mesure) -79,0

Compte-Rendu numéro 145310

Catégorie : PS - Maint. Prév. Systématique
 Famille : TOUR AERO
 Centre Technique : CVC/PROD. CHAUD & FROID/PRODUCTION FROID/TOUR AERO
 Centre Financier : LARO/CH BEZIERS/P2/LA210015-2

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par Nathan MOURTON le mardi 20/12/2022 à 17:45

Détail CR :
 40-Prévoir tech.spécialisé
 Maintenance préventive sur TAR 3. (à l'arrêt)

- Graissage des deux roulements.
- Contrôle des courroies ; elles sont commandés pour pouvoir les remplacer pour la prochaine intervention.
- Test asservissement electrovanne de remplissage suivant sonde de niveau d'eau. OK
- Contrôle revêtement bassin.
- Mise en manuel de la Pompe doseuse pendant 3 min pour pas qu'elle désamorçe.
- Relevé Mesure compteurs

***revêtement intérieur bassin qui se désagrège.

Pièce(s) jointe(s) au compte-rendu :

D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\compterendu\cr145310\ph145310-01.jpg (Photo 01)

D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\compterendu\cr145310\ph145310-02.jpg (Photo 02)

D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\compterendu\cr145310\ph145310-03.jpg (Photo 03)

RELEVE/MESURE : Relevé de Compteur d'eau de remplissage CHB MONTIMARAN TAR 3 Valeur : 10237

RELEVE/MESURE : Relevé de Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 3 Valeur : 605

RELEVE/MESURE : Mesure de Conductivité CHB MONTIMARAN TAR 3 Valeur : 4

RELEVE/MESURE : Mesure de REDOX CHB MONTIMARAN TAR 3 Valeur : -79

| | Nom(s) Intervenant(s) | Temps passé |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | Nathan MOURTON (CMM LARO) | 1:00 |

| | Date | Heure |
|----------|----------------|-------|
| de Début | mar.20/12/2022 | 16:36 |
| de Fin | mar.20/12/2022 | 17:36 |

Nom et Signature du Prestataire : MOURTON Nathan (20/12/2022)



Nom et Signature du Client : Client absent ou (20/12/2022)

**Client absent
ou
injoignable**

Image(s) du CR 145310

ph145310-01.jpg



ph145310-02.jpg



ph145310-03.jpg

